

南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター解体工事
質 問 書 兼 回 答 書

令和7年4月4日

No.	回答日	関係書類名	頁	項目	質問事項	回答事項
1	4月4日	設計書	3	—	最低制限価格の算出方法を開示して頂けないでしょうか。	最低制限価格の算出方法については、南薩地区衛生管理組合が準用する、南さつま市建設工事請負に係る最低制限価格の設定に関する要領第4条第2項に基づいて設定を行っております。
2	4月4日	設計書	3	—	配置予定技術者の資格要件等の資料は契約時の提出及び確認と考えて宜しいですか。	様式2号とそれに付随するものを提出してください。
3	4月4日	設計書	3	—	組合議会は何時になりますか。	令和7年5月23日を予定しております。
4	4月4日	設計書	3	—	積算全般で、本工事は週休2日(4週8休)補正を考慮するのでしょうか。異なる場合と併せてご教示願います。	工期を考慮し、受注者側で適切に判断してください。
5	4月4日	設計書	3	—	本工事の経費算出における工種区分、施工地域区分【市街地(DID)】は考慮するのでしょうか。ご教示願います。	工事の敷地はDID地区ではありませんが、枕崎市街地はDID地区となっていますので、通過する場合は考慮してください。
6	4月4日	設計書	3	—	経費算出条件の契約保証費は計上するのでしょうか。計上する場合の補正条件は「金銭的補償、一般管理費に含める(0.04%)」と考えて宜しいでしょうか。また、前払金支出割合の補正は「40%補正なし(1.00)」と考えて宜しいでしょうか。ご教授願います。	お見込みのとおりとなります。
7	4月4日	—	—	—	「図面、発注仕様書、内訳書などの設計図書に明示されていない残置構造物や想定外の埋設物が判明し、それらを解体・撤去する場合は設計変更の協議対象と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりとなります。
8	4月4日	解体作業計画書	31	—	図面に「形質変更範囲」とありますが、都道府県知事等より、「指示措置」の指示を受けておられるのでしょうか。受けておられましたら「区分」「汚染状態あるいは土地の状態」「指示措置」についてご教授願います。	汚染状態・土地の状態については別添資料にてご確認ください。指示措置はないことを県に確認済みとなります。
9	4月4日	解体作業計画書	2	—	資料に家屋調査の対象となる近隣構造物ないように見受けませんが、近隣建築物調査を想定されていれば対象物件をご教示願います。	お見込みのとおり対象物件はありません。
10	4月4日	—	—	—	設計図書に明示のないラップルコンクリートは予期せぬ地中障害物に該当しますか。	お見込みのとおりです。
11	4月4日	図面 資料2-① 図面 資料2-④	100 202	—	すべてのラップルコンクリートは「資料2-④:202頁」共通事項の表にある180-15-25のコンクリートでよろしいでしょうか。ご教授願います。	確認できるものはお見込みのとおりです。
12	4月4日	図面 資料2-① 図面 資料2-④ 解体作業計画書	100 202 24	—	各ラップルコンクリート(煙突基礎下部を含む)の 数量表 がありましたらご教授願います。	確認しましたがありません。資料2-①:86頁および資料2-④:198頁等から積算してください。また、参考までに昨年度の調査業務で使用した数量表を添付します。

南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター解体工事
質 問 書 兼 回 答 書

令和7年4月4日

No.	回答日	関係書類名	頁	項目	質問事項	回答事項
13	4月4日	—	—	—	不要備品等の移動の数量およびリストがあればご教授ください。	不要備品は基本的にはありません。
14	4月4日	—	—	—	現地地下水位を確認できる資料(調査ボーリングデータ等)をご教授願います。	地下水位を確認できるボーリングデータ等はありません。資料2-①:80頁を参考に判断してください。
15	4月4日	—	—	—	受電可能な既設電柱位置、および水道の現在設置されているメーター位置または既設水道管からの分岐メーター設置可能位置をご教示願います。	電柱については別添のとおりです。なお、低圧のみとなります。水道については市の水道がなく、集落水道のため工事用水としての取水は不可です。
16	4月4日	工事設計書	6~23	—	「工事設計書」内訳書の項目で、「特殊製品類」と「積算根拠」とありますが、具体的に何を記載すればよろしいでしょうか。ご教授願います。	「特殊製品類」欄には、循環型社会形成推進交付金交付取扱要綱 別表1 付表の特殊製品に該当する場合に記載してください。「積算根拠」欄には、各単価の根拠を示す内容を記載してください。
17	4月4日	工事内訳書 工事設計書	1 4、5	—	「工事費内訳書」に「※積算体系のレベル2 工種 まで記載する。」とあります。「工事設計書」の(直接工事費)をレベル1、(NO 1ごみ焼却処理施設 土木建築 解体工事)をレベル2として記載すればよろしいでしょうか。ご教授願います。	お見込みのとおりです。
18	4月4日	—	—	—	入札参加申込及び入札を行うに当たり各委任状(代表構成員への委任状、代理人への委任状等)は必要ないでしょうか。必要であれば様式及び記載例をご教示願います。	参加申込書提出の際の代表構成員への委任状は不要です。代理人が入札を行う場合のみ、委任状が必要となります。様式については別添のとおりとなります。
19	4月4日	—	—	—	入札参加申込に必要な提出書類は共同企業体協定及び入札参加申込書のみと考えてよろしいですか。他にも必要であれば必要書類をご教示願います。	入札参加申込には申込書、共同企業体協定書に加え、別添様式2号とそれに付随する資料を提出してください。
20	4月4日	—	—	—	工事内訳書は押印不要と考えてよろしいですか。また、共同企業体名の記載は不要ですか。	押印は不要です。共同企業体名住所の上に記載してください。
21	4月4日	設計書	3	—	郵送で入札書を提出する場合、委任状は必要ないでしょうか。必要であれば様式及び記載例をご教示願います。	郵送の提出は不可となります。公告内容に誤りがあったため正誤表を添付いたします。
22	4月4日	設計書	3	—	郵送で入札書を提出する場合、入札書の記入例をご教示願います。	回答No.21をご参照ください。
23	4月4日	設計書	3	—	入札書及び工事内訳書を郵送する場合、郵送の方法等(封筒の記載例、同封の方法等)をご教示願います。	回答No.21をご参照ください。
24	4月4日	設計書	3	—	入札書を持参する場合(代理人による場合を含む)、委任状は必要ないでしょうか。必要であれば様式及び記載連をご教示願います。	回答No.18をご参照ください。

南薩地区衛生管理組合 内鍋清掃センター解体工事
質 問 書 兼 回 答 書

令和7年4月4日

No.	回答日	関係書類名	頁	項目	質問事項	回答事項
25	4月4日	設計書	3	—	持参する場合の入札書の記入例をご教示願います。また、封筒及び封印は必要でしょうか。必要であれば方法をご教示願います。	入札書記入例を添付しますのでご確認ください。 封筒の封印について、別添資料をご確認ください。
26	4月4日	特記仕様書	28	—	施設廃止時に発注者が清掃作業で除去できなかった残置の廃棄物量(ばいじん、滞水)の現地調査を希望したいのですが可能でしょうか。	個別での現地調査は行いません。 3月19日の現地説明会でご確認ください。
27	4月4日	設計内訳書	2	—	1-⑤解体撤去工(基礎部)の数量が180m ³ と記載されていますが実数量と大きな差異があります。設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。 また、設計変更の対象でない場合は今回の入札に当たり実数量を見込んで工事金額を算出すると考えてよろしいでしょうか。	今回示した設計内訳書の数量は過去の建設時の資料から算出したものになります。本入札は性能発注方式となりますので、数量が異なると算出した場合は実数量を見込んで工事金額の算出をしてください なお、それでも実数量と差が出た場合には変更設計の対象になると考えております。
28	4月4日	—	—	—	工事設計書にラップルコンクリート撤去の記載がありませんが設計変更の対象と考えてよろしいでしょうか。または解体撤去工(基礎部)に含まれるものと考え今回の入札に当たり実数量を見込んで工事金額を算出すると考えてよろしいでしょうか。	解体撤去工(基礎部)に含まれるものと考えておりますので、今回の入札に当たり実数量を見込んで工事金額を算出してください。
29	4月4日	特記仕様書	30	6. 廃棄物等の処理・処分 15) 作業中の粉塵防止	現場説明会で雨水槽、噴射水槽に満杯の滞水を確認しました。管理区域解放後の建屋解体の散水は、上水を用いるとしています。 雨水槽の雨水が、着工前の滞水の分析結果で排水基準値を十分に満足するものであれば、散水に用いることが可能でしょうか。また、事前に組合側で回収・処分は出来ないでしょうか。ご教授願います。	お見込みのとおり、排水基準値を満たしていれば散水用として使用可能です。 なお、雨水槽、噴射水槽の滞水は組合で回収・処分の予定はありませんので、業務内で適切な処理をしてください。